



NOTAS:

- DIMENSÕES INFORMADAS: COMPRIMENTO x ALTURA x LARGURA.
- ESTE PROJETO ISSUE A NORMATIVA DA CELESC (N-01-AT).
- AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS PELA CELESC.
- AS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVEM SEGUIR A NBR 5413 E NR-10.
- DIVERGENCIAS ENTRE AS ESCALAS E AS COTAS PREVALECERÃO AS COTAS INFORMADAS.

CARIMBOS/APROVAÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO
ENTRADA PRIMÁRIA: TRAFÓ 112,5 kVA / 23,0kV

FRANCA: 04/05

LOCAL: RUA JOÃO SANTINA, N.º 30 CENTRO
ABDON BATISTA / SC CEP 89636-000

PROJETA: Eng. Eletricista Paulo Ricardo de Bortolo - CREA 077962-1

DATA: 19/06/2014

PROFIS: PREF. 140618_000

REFERÊNCIA: DETALHES E DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Arquiteta e Urbanista Priscila Maschio Favetto - CAU 74672-0

Município de Abdon Batista - CNPJ: 78.511.052/0001-10

