



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 04/10/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE993900002A			
Nome da Edificação: Centro de Referencias de Assistência Social			
Nome Fantasia: CRAS			
Logradouro público: Avenida 26 de Abril		Nº:	
Bairro: CENTRO	Município: ABDON BATISTA/SC	CEP: 89636-000	
Complemento:		LAT/LONG: (-27.6092584,-51.0268257)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 1		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A9939000112A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 261,76 (m²)		
Nome Solicitante: A. C. P. C.	CPF/CNPJ : ***.838.979-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 04/10/2023	Quantidade de anexos: 10	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. CRAS (4480)			
Área da solicitação: 261,76 (m²)		Área aprovada: 261,76 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)		Carga de incêndio: Média - 450,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA
Lotação Máxima: 38			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (4857115): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-4 [Serviço de saúde e institucional] Edificação Pública	Edificações dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cartórios, quartéis, delegacias, postos policiais, consulados e assemelhados	0,00	38,00	261,76	261,76	261,76

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[SEM] - Sinalização de emergência
[IE] - Iluminação de emergência	[SE] - Saídas de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO

Ampliação com área de 92,70m², sem alteração da área existente de 169,06m².

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	78.511.052/0001-10
2	R. C. C. P.	***.875.659-**
3	A. C. P. C.	***.838.979-**
4	E. R. L.	***.782.429-**
5	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.509.770/0001-88

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de ABDON BATISTA/SC, 04/10/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

ABDON BATISTA/SC, 04/10/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 4859350ba40cb3ee0bb04b999d0c3da179c7eebb